



NOC Application Preview U.P Fire Service-upfs

Acknowledgement No : 202207295709511

Date : 30-07-2022

NOC Id : UPFS/2022/58070/SJN/SHAHJAHANPUR/400/CFO

Building Owner Detail

E-Mail ID : admin.shahjahanpur@jaipuriaschools.ac.in

Mobile No. : 7706077222

PAN No. : AAWPA3650L

Address : Nagla Hazi, N.H.-24, Bareilly Road Shahjahanpur, U.P. - 242001

Building Detail

Type Of NOC Certificate : Renewal

Plot No./House No. : GATA NO 50 Nagla Hazi, N.H.-24, Bareilly Road Shahjahanpur Shahjahanpur 242001

Building Popular Name / भवन का प्रचलित नाम : SETH M. R. JAIPURIA SCHOOL

District : SHAHJAHANPUR

Fire Station : Shahjahanpur

Type Of Occupancy As Per NBC : Institution

Type Of Sub Occupancy As Per NBC : C-3 Panel and mental institutions

Height Of Building (In Mtrs) : 14.52

Plot Area (In Sq. Mtrs) : 14470.00

Plot Covered Area (In Sq. Mtrs) : : 6294.50

Messrs : : SETH M. R. JAIPURIA SCHOOL, SHAHJAHNAPUR

Number of Upper Basement : 0

Number of Lower Basement : 0

Number of Blocks / Towers : 1

Distance between blocks / Towers (mt.) : 0

Architect name : BRAJ PAL SINGH

Architect Mobile no. : 9917123500

Architect Registration number : ENG 9818

Architect address : A-64 VAIBHAV SUN CITY VISTAAR BAREILLY

ब्लॉक / टावर आधारित विवरण

ब्लॉक / टावर 1

तलों की कुल संख्या

अधिवासता के आधार पर भवनों के वर्गीकरण का समूह

1 से 4

Educational

ब्लाक / टावर का नाम : 0

पानी का भूमिगत टैंक की क्षमता (लीटर में) : 0.00

अधिवासता के आधार पर भवनों के निर्माण का प्रकार : टाईप-1

भवन के चारो और खुले स्थान (मीटर में)

सामने (फ्रन्ट) : 42.00 मीटर

पीछे (रियर) : 55.00 मीटर

साईड-1 : 7.70 मीटर

साईड-2 : 6.25 मीटर

पहुँच मार्ग (मीटर में)

पहुँच मार्ग की चौड़ाई : 0.00 मीटर

इलेक्ट्रिकल पम्प की संख्या एवं क्षमता (ली0/मिनट में) प्रेशर के साथ : 0

डीजल पम्प की संख्या एवं क्षमता (ली0/मिनट में) : 0

जॉकी पम्प की संख्या एवं क्षमता (ली0/मिनट में) : 0

पानी का टेरिस टैंक की संख्या एवं क्षमता (लीटर में) : 1 20000

टेरिस टैंक पम्प की संख्या एवं क्षमता (लीटर/मिनट में) : 1 900

स्प्रिंकलर इलैक्ट्रिक पम्प की क्षमता (लीटर/मिनट में) : 0

स्प्रिंकलर डीजल पम्प की क्षमता (लीटर/मिनट में) : 0

स्प्रिंकलर हेड की कुल संख्या : 0

बेसमेन्ट में स्प्रिंकलर का विवरण एवं संख्या : 0

प्रत्येकतल पर होजरील की संख्या : 3

होजरील की लम्बाई(मीटर में) : 30.00

भारतीय मानक के अनुसार प्रत्येक तल पर एक्सटिंग्यूशर की संख्या एवं प्रकार : ABC TYPE FIRE EXTINGUISHER 16

प्रत्येक तल पर फायर/स्मोक को रोकने के लिये वर्टिकल एवं हॉरिजेन्टल कम्पार्टमेन्टेशन का विवरण : 0

स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति: 0

हस्त विद्युतअग्नि चेतावनी पद्धति : 0

प्राविधानित/प्रस्तावित स्मोक डिटेक्शन सिस्टम का विवरण एवं संख्या : 0

प्राविधानित/प्रस्तावित हीट डिटेक्शन सिस्टम का विवरण एवं संख्या : 0

प्राविधानित/प्रस्तावित हस्तचालित विद्युत एलार्म सिस्टम का विवरण एवं संख्या : 0

आई0एस0आई0 के अनुसार मैनुअल कॉल प्वाइन्ट की संख्या और उनके फिक्सिंग का विवरण :

मैन फायर एलार्म पैनल की लोकेशन : 0

ब्लॉक / टावर के प्रत्येकतल पर सार्वजनिक भाषण सिस्टम का विवरण : ON EACH FLOOR

फायर मैन स्विचयुक्त फायर लिफ्ट : 0

विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक श्रोत : DG SET

निकास मार्ग

परिसर से बाहर निकलने के लिये निकास मार्ग की व्यवस्था :

ब्लॉक / टावर के प्रत्येकतल पर अधिकतम ट्रवल डिस्टेन्स (मी0में) : 29.75

ब्लॉक / टावर में आन्तरिक सीढ़ियों की संख्या : 2

ब्लॉक / टावर में बाह्य सीढ़ियों की संख्या : 0

आन्तरिक सीढ़ियों की चौड़ाई : 1.8

बाह्य सीढ़ियों की चौड़ाई : 0

रिफ्यूज एरिया की व्यवस्था हो तो उसका विवरण : Open space around the building

निकास मार्ग के प्रदीप्त संकेत चिन्ह : according to nbc

परिसर से बाहर निकलने के लिए निकास मार्ग की चौड़ाई (मीटर में): 8.00

निकास द्वार

ब्लॉक / टावर के प्रत्येक तल पर निकास द्वार की चौड़ाई : 2.00

ब्लॉक / टावर के प्रत्येक तल पर निकास द्वार की लम्बाई : 0

फायर डोर की फायर रेटिंग : 0

क्या फायर टॉवर की व्यवस्था की गई है : 0

वेटराइजर विद्युत चालित पम्प की संख्या एवं क्षमता (ली0मिनट में) : 0

वेटराइजर डीजल चालित पम्प की संख्या एवं क्षमता (ली0मिनट में)जॉकी पम्प : 0

प्रशिक्षित अग्निशमन स्टाफ का विवरण : according to nbc

अनुरक्षण का विवरण : according to nbc

निष्क्रमण योजना एवं ड्रिल का विवरण : proposed

प्रेशराइजेशन का विवरण : 0

स्मोक एक्सट्रैक्शन का विवरण : 0

स्मोक/फायर चेक डोर की व्यवस्था : 0

Uploaded Documents

Key Plan

 [View Key Plan](#)

Section Plan

 [Section Plan](#)

Floor wise Fire Fighting Plan

 [View Floor wise Fire Fighting Plan](#)

All Fire Fighting Plan

 [View All Fire Fighting Plan](#)

Front Elevation

 [View Front Elevation](#)

Side Elevation

 [View Side Elevation](#)

Site Plan

 [View Site Plan](#)

Floor-Wise Plan

 [View Floor-Wise Plan](#)

Project Report

 [Project Report](#)

Other Document

Other Document Not Uploaded


Other Remark Not Found

Fire Safety Officer Appoint for Special Buildings

Have You Kept Fire Safety Officer for Special Buildings(If required) :

NO

No Document Required



Principal
Seth M.R. Jaipuria School
Shahjahanpur